

## ZŠ Hany Benešové

ulice, č.p.: Dolní Bory 161  
počet podlaží: 4

přístup do objektu: Bezbariérový  
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový  
WC: ANO, bariérové  
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový



### Popis stavu objektu:

V blízkosti školy je jedno vyhrazené parkovací stání (mezi MŠ, ZŠ a prodejnou COOP, ke vstupu vede bezbariérový chodník. Vstup pro žáky a rodiče je situovaný v jihovýchodním rohu budovy. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor bez výškových nerovností a významných sklonů. Zvonek je instalován ve výšce 147 cm nad pochozí plochou (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. správně 120 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 80 a 84 cm, otevírají se směrem dovnitř a mají vodorovná madla na obou stranách. Ke třídám v 2. NP vede dále schodiště, které je možné překonat za pomoci šikmé zdvihací plošiny (š. 82 cm, hl. 70 cm, nosnost 200 kg) - její obsluha však vyžaduje asistenci druhé osoby, manipulační prostor u nástupních míst je značně omezený. Toalety jsou v budově školy pouze běžné, bariérové.



## MŠ Bory

ulice, č.p.: Dolní Bory 40  
počet podlaží: 1

přístup do objektu: Bezbariérový  
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový  
WC: (odpovídající věku dětí MŠ)  
celkové hodnocení: Bezbariérový



### Popis stavu objektu:

V těsné blízkosti mateřské školy se nachází jedno vyhrazené parkovací stání, od kterého vede k hlavnímu vstupu bezbariérový chodník. Zvonek je instalovaný ve výšce 132 cm. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 84 a 89 cm, otevírají se směrem ven, mají vertikální madlo a kontrastní značení prosklených ploch. Zádveří je dostatečně prostorné a další dveře zde mají shodné parametry s dveřmi vstupními, přičemž mají navíc vodorovné madlo na vnitřní straně. Pohyb po prostorách MŠ je dále bezbariérový, s ohledem na věk dětí včetně sociálního zázemí. Dveře do učeben mají světlou šířku 90 cm.

